

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNI PRZEZ ŚCIANY OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ wg PN-B-02867

1. Zlecniodawca:	SEMPRE Farby Sp. z o.o. ul. Gen. Kuźtronia 60 43-301 Bielsko-Biała
2. Przygotowany przez:	IGNIS REACTION TO FIRE Piotr Antonowicz, Marek Łuciuk sp. j. 21-500 Biała Podlaska, ul Parkowa 3/1; Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych Swory, ul. Kościelna 13A
3. Przedmiot raportu:	SEMPRE TERM WM
4. Raport Klasyfikacyjny nr:	K/01/15/NRO/2025
5. Wydanie nr:	1
6. Data wydania:	27.01.2026
7. Termin ważności:	27.01.2029
Niniejszy Raport Klasyfikacyjny ma 5 stron i może być stosowany lub powielany tylko w całości.	

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny określa klasyfikację przyznaną **Systemowi ociepleń ścian SEMPRE TERM WM** zgodnie z zasadami PN-B-02867.

2. Raporty z badań i wyniki badań stanowiące podstawę klasyfikacji.

2.1 Raporty z badań dla badania stopnia rozprzestrzeniania ognia wg PN-B-02867

Nazwa laboratorium	Nazwa zlecniodawcy	Raport z badania nr i data wykonania	Wynik badania
IGNIS-RTF Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych	SEMPRE Farby Sp. z o.o. ul. Gen. Kuźtronia 60 43-301 Bielsko-Biała	15/NRO/2025/T3 27.01.2026	NRO

Opis badanej ściany:

System ociepleń ścian zewnętrznych SEMPRE TERM WM składający się z następujących warstw:	
1. Zastosowany podkład – płyta gipsowo-kartonowa	
2. Zaprawa klejowa do mocowania wełny mineralnej i mocowania siatki	
Nazwa handlowa	Zużycie
TESOROMONT WM-200	5,0 kg/m ²
3. Wełna mineralna Frontrock S o grubości 50 mm, oznakowana MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1, o gęstości 110 kg/m ³ , klasa A1 wg PN-EN 13501-1	
4. Zaprawa klejowa do mocowania wełny mineralnej i mocowania siatki	
Nazwa handlowa	Zużycie
TESOROMONT WM-200	4,0 kg/m ²
5. Siatka z włókna szklanego	
Nazwa handlowa	Gramatura

Raport Klasyfikacyjny nr K/01/15/NRO/2025

AKE 145/SEMPRE 150	145 g/m ²
6. Preparat gruntujący pod wyprawy tynkarskie	
Nazwa handlowa	Zużycie
AZURO GRUNT	0,15 l/m ²
7. Wyprawa tynkarska	
Nazwa handlowa	Zużycie
MARMARE STONE o granulacji 0,8 mm	4,0 kg/m ²
8. Preparat gruntujący pod farbę	
Nazwa handlowa	Zużycie
MARESIL GRUNT F	0,20 l/m ²
9. Farba nawierzchniowa	
Nazwa handlowa	Zużycie
Polikrzemianowa farba elewacyjna MARESIL FARBA	0,25 l/m ²

Nazwa laboratorium	Nazwa zlecniodawcy	Raport z badania nr i data wykonania	Wynik badania
IGNIS-RTF Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych	SEMPRE Farby Sp. z o.o. ul. Gen. Kuźtronia 60 43-301 Bielsko-Biała	15/NRO/2025/T4 27.01.2026	NRO

Opis badanej ściany:

System ociepleń ścian zewnętrznych SEMPRE TERM WM składający się z następujących warstw:	
1.	Zastosowany podkład – płyta gipsowo-kartonowa
2.	Zaprawa klejowa do mocowania wełny mineralnej i mocowania siatki
	Nazwa handlowa
	Zużycie
	TESOROMONT WM-200
	4,0 kg/m ²
3.	Wełna mineralna Frontrock S o grubości 300 mm, oznakowana MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1, o gęstości 110 kg/m ³ , klasa A1 wg PN-EN 13501-1
4.	Zaprawa klejowa do mocowania wełny mineralnej i mocowania siatki
	Nazwa handlowa
	Zużycie
	TESOROMONT WM-200
	4,0 kg/m ²
5.	Siatka z włókna szklanego
	Nazwa handlowa
	Gramatura
	AKE 145/SEMPRE 150
	145 g/m ²
6.	Preparat gruntujący pod wyprawy tynkarskie
	Nazwa handlowa
	Zużycie
	AZURO GRUNT
	0,15 l/m ²
7.	Wyprawa tynkarska
	Nazwa handlowa
	Zużycie
	MARMARE STONE o granulacji 0,8 mm
	4,0 kg/m ²
8.	Preparat gruntujący pod farbę
	Nazwa handlowa
	Zużycie
	MARESIL GRUNT F
	0,20 l/m ²
9.	Farba nawierzchniowa
	Nazwa handlowa
	Zużycie
	Polikrzemianowa farba elewacyjna MARESIL FARBA
	0,25 l/m ²

Raport Klasyfikacyjny nr K/01/15/NRO/2025

2.2 Raporty z badań ciepła spalania wg PN-EN ISO 1716 / innych właściwości

Nazwa wyrobu, uziarnienie (jeśli występuje)	Nazwa laboratorium	Nazwa zleceniodawcy	Raport z badania nr i data wykonania	Ciepło spalania/ inna właściwość
Zaprawa klejowa do wełny TESOROMONT WM 100/ WM 200/ WM 300	PAVUS, a.s.	SEMPRE Farby Sp. z o.o.	Pr-16-1.247	0,24 MJ/kg
TESORO GRUNT	PAVUS, a.s.	SEMPRE Farby Sp. z o.o.	Pr-16-1.248	0,54 MJ/m ²
AZURO GRUNT	PAVUS, a.s.	SEMPRE Farby Sp. z o.o.	Pr-16-1.249	0,54 MJ/m ²
MARESIL GRUNT	PAVUS, a.s.	SEMPRE Farby Sp. z o.o.	Pr-16-1.250	0,15 MJ/m ²
PROGRESIL GRUNT	PAVUS, a.s.	SEMPRE Farby Sp. z o.o.	Pr-16-1.251	0,52 MJ/m ²
DIAMANTE GRUNT	PAVUS, a.s.	SEMPRE Farby Sp. z o.o.	Pr-16-1.252	0,15 MJ/m ²
MINERAL GRUNT	PAVUS, a.s.	SEMPRE Farby Sp. z o.o.	Pr-16-1.253	0,17 MJ/m ²
MULTI GRUNT	PAVUS, a.s.	SEMPRE Farby Sp. z o.o.	Pr-16-1.254	0,49 MJ/m ²
MARMARE GRUNT	Oświadczenie Producenta	SEMPRE Farby Sp. z o.o.	Oświadczenie Producenta	(0,54 MJ/m ²)*
TESORO TYNK	Grupa Badawcza Cement ICiMB	SEMPRE Farby Sp. z o.o.	224/25/BC/N	2,32 MJ/kg 9,40 MJ/m ²
AZURO TYNK	Grupa Badawcza Cement ICiMB	SEMPRE Farby Sp. z o.o.	423/25/BC/N	2,55 MJ/kg 9,87 MJ/m ²
MARESIL TYNK	Grupa Badawcza Cement ICiMB	SEMPRE Farby Sp. z o.o.	211/25/BC/N	1,46 MJ/kg 5,36 MJ/m ²
PROGRESIL TYNK	Grupa Badawcza Cement ICiMB	SEMPRE Farby Sp. z o.o.	209/25/BC/N	2,33 MJ/kg 9,09 MJ/m ²
DIAMANTE TYNK	Grupa Badawcza Cement ICiMB	SEMPRE Farby Sp. z o.o.	213/25/BC/N	1,39 MJ/kg 5,37 MJ/m ²
TESORO MINERAL TM-300	Grupa Badawcza Cement ICiMB	SEMPRE Farby Sp. z o.o.	220/25/BC/N	- 0,30 MJ/kg -1,28 MJ/m ²
MARMARE	Grupa Badawcza Cement ICiMB	SEMPRE Farby Sp. z o.o.	225/25/BC/N	2,69 MJ/kg 10,25 MJ/m ²
MARMARE STONE	Grupa Badawcza Cement ICiMB	SEMPRE Farby Sp. z o.o.	226/25/BC/N	3,74 MJ/kg 14,25 MJ/m ²

*Na podstawie Oświadczenia Producenta podano ciepło spalania gruntu MARMARE GRUNT

3. Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

3.1 Powołanie klasyfikacji

Klasyfikacja została określona zgodnie z PN-B-02867.

3.2 Klasyfikacja

Przedmiot klasyfikacji: system ociepleń ścian zewnętrznych **SEMPRE TERM WM**

Stopień rozprzestrzeniania ognia:

NRO

3.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla następujących parametrów określających wyroby składowe:

System ociepleń ścian zewnętrznych SEMPRE TERM WM składający się z następujących warstw:	
1. Zaprawy klejowe do przyklejania wełny mineralnej i mocowania siatki	
Nazwa handlowa	Zużycie
TESOROMONT WM 100/ WM 200/ WM 300	4,0 kg/m ²
2. Wełna mineralna o grubości od 50 mm do 300 mm, gęstość do 110 kg/m ³ , klasa A1 wg PN-EN 13501-1	
3. Zaprawy klejowe do przyklejania wełny mineralnej i mocowania siatki	
Nazwa handlowa	Zużycie
TESOROMONT WM 100/ WM 200/ WM 300	4,0 kg/m ²
4. Siatki z włókna szklanego	
Nazwa handlowa	Gramatura
AKE 145	Minimum 145 g/m ²
SEMPRE 150	Minimum 145 g/m ²
5. Preparat gruntujący pod wyprawy tynkarskie	
Nazwa handlowa	Zużycie
TESORO GRUNT	0,15 kg/m ²
AZURO GRUNT	0,15 kg/m ²
MARESIL GRUNT	0,15 kg/m ²
PROGRESIL GRUNT	0,15 kg/m ²
DIAMANTE GRUNT	0,15 kg/m ²
MINERAL GRUNT	0,15 kg/m ²
MULTI GRUNT	0,13 kg/m ²
6. Wyprawy tynkarskie	
Nazwa handlowa	Zużycie
TESORO TYNK/ TESORO INVEST (baranek 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm)	2,3 – 4,5 kg/m ²
TESORO TYNK (kornik 1,5; 2,0; 2,5 mm)	2,3 – 4,5 kg/m ²
AZURO TYNK (baranek, kornik 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm)	2,3 – 4,5 kg/m ²
MARESIL TYNK (baranek, kornik 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm)	2,3 – 4,5 kg/m ²
PROGRESIL TYNK (1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm)	2,3 – 4,5 kg/m ²
DIAMANTE TYNK (baranek 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm)	2,3 – 4,5 kg/m ²
TESORO MINERAL TM-300 (baranek, kornik 1,5; 2,0; 3,0 mm)	2,0 – 4,5 kg/m ²
MARMARE (baranek 0,8; 1,0; 1,5 mm)	2,0 – 4,0 kg/m ²
MARMARE STONE (baranek 0,8; 1,0; 1,5 mm)	2,0 – 4,0 kg/m ²
7. Preparat gruntujący pod farbę do opcjonalnego stosowania z TESORO MINERAL TM-300	
Nazwa handlowa	Zużycie
MARESIL GRUNT F	0,10 - 0,20 l/m ²
8. Farba nawierzchniowa do opcjonalnego stosowania z TESORO MINERAL TM-300	
Nazwa handlowa	Zużycie
MARESIL FARBA	0,17 - 0,25 l/m ²

Raport Klasyfikacyjny nr K/01/15/NRO/2025

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla następujących zastosowań końcowych:

Klasyfikacja dotyczy systemu **SEMPRE TERM WM** stosowanego na podłożu niepalnym (klasy co najmniej A2 – s3,d0 wg PN-EN 13501-1).

4. Ograniczenia

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatą techniczną ani certyfikatem wyrobu.

Opracował:	Piotr Antonowicz	Sprawdził:	Marek Łuciuk
Podpis:		Podpis:	
Data:	27.01.2026	Data:	27.01.2026

 **IGNIS** REACTION TO FIRE
Piotr Antonowicz, Marek Łuciuk Sp. j.
ul. Parkowa 3/1, 21-500 Biała Podlaska
NIP 5372580769, Regon 060631254